



Rüdiger Storbeck

Schornsteinfegerbetrieb
Gebäudeenergieberater GiH

Lindenstraße 9
57632 Flammersfeld

Telefon: 02685-989252 Fax 02685-989251

www.storbeck.schornsteinfeger.de

email: energieberater-storbeck@t-online.de



Ihr Schornsteinfeger informiert




INFORMATIONSBRIEF

Abstände des Schornsteins (Edelstahl) zu Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen

Der Abstand des Schornsteins von Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen (z.B. Holzverschalung am Giebel) wird im Zulassungsbescheid des Herstellers angegeben. In der Regel ist ein Abstand von 10 cm anzunehmen, der Zulassungsbescheid ist jedoch entscheidend.

§§: Zulassungsbescheid des Herstellers



Anmerkungen:

1. Für diesen Schornstein ist eine Baugenehmigung nach LBauO Rhld.-Pfalz erforderlich.
2. Weitergehende Anforderungen sind:

